



0648/19



**NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE**  
**SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU - 21000 SPLIT, Vukovarska 46**  
**ODJEL ZA KEMIJSKE ANALIZE VODA Tel./Fax.: 021 401-164**  
**ODJEL OPĆE ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE Tel. 021 401 168**



OVLAŠTENI LABORATORIJ "RJEŠENJEM O ISPUNJENJU POSEBNIH UVJETA" izdanog od MINISTARSTVA  
 POLJOPRIVREDE KLASA: UP/I-325-07/14-01/14., URBROJ:525-12/0988-14-4.

MBS:060152320

OIB:54948902275

U Splitu, 04.04.2019.

**Analit.br. :o.149/19**

**ADRIATIC TANK TERMINALS d.o.o.**

**Lučka cesta bb**

**20340 PLOČE**

## ANALITIČKO IZVJEŠĆE

Zahtjev: ispitivanje otpadnih voda

1. Naručitelj : ADRIATIC TANK TERMINALS d.o.o.

OIB 1810299236

2. Adresa naručitelja: Ploče, Lučka cesta bb

3. Vrsta otpadne vode : oborinske

4. Podaci o mjestu uzimanja uzorka :nakon separatora prije ispusta u oborinsku kanalizaciju Luke Ploče

5. Podaci o prijarniku : oborinska kanalizacija Luke Ploče

6. Datum uzimanja uzorka : 21.03.2019.u 12:40 , od djelatnika NZZJZ SDŽ

7.Vremenski uvjeti tijekom uzorkovanja : bez oborina

8. Vremenski uvjeti prethodni dan: kiša

9. Prosječna temperatura zraka tijekom uzorkovanja : 17°C

10. Način uzimanja uzorka :trenutačno, prema normi HRN ISO 5667-10:2000

11. Opis uzorka ( izgled,boja ) : bezbojna, mutna, bez mirisa

12. Datum preuzimanja uzorka / datum provedbe analize : 21.03.2019.u 15:00 / 22.03.2019.do 28.03.2019.

NAZIV ANALIZE	MJ. JED.	REZULTATI ANALIZE	MDK	Metoda
Protok Q	l/s	-	-	HACH LANGE FH950
Temperatura	°C	12,6	-	TERMOMETRIJA
pH / t°C	1/°C	7,7/22,6	6,5-9,0	HRN ISO 10523:2009*
Boja		vidi 11.	-	-
Miris		vidi 11.	-	-
Taložive tvari	ml/l	<0,1	0,5	STM.23RD,2017., 2540F,volumetrija
Suspendirana tvar-sušena	mg/l	<2	35	HRN EN 872:2008*
Suhi ostatak	mg/l	1737	-	STM.23RD,2017., 2540B,gravimetrija
Vidljiva otpadna tvar		bez	-	-
KPK	mg/l	<15	-	HRN ISO 15705:2003*
Ukupni ugljikovodici	mg/l	2,0	10	STM.23RD,2017., 5520F,gravimetrija*

\* - metode koje su akreditirane u fiksnom području

Zaključak: Prema rezultatima analize otpadna voda je bila sukladna uvjetima iz vodopravne dozvole

Klasa:UP/I-325-04/17-05/0000082.;Ur.broj:374-24-3-17-3. od 13.09.2017.g.( vrijedi do 30.09.2022.)

Zaključak nije u sustavu akreditacije.

z Voditelj odsjeka za otpadne vode:

(Karmela Zanki Kulazo, dipl.ing.)



Voditelj odjela za kemijske analize voda:

(mr.sc.Tina Dumanić, dipl.ing.)

Napomena : Ovaj nalaz se odnosi isključivo na pretraženi uzorak, i ne smije preslikavati bez odobrenja laboratorija.

O-5.10.-II.o.1/04

KRAJ IZVJEŠĆA

Stranica:1/1